



CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture  
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur  
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Wasserversorgung Zwischbergen-Gondo  
Gemeindeverwaltung  
3907 Gondo

Firma Nr : 33106/16667

Sitten, den 28. August 2017

## ANALYSENBERICHT

V 1

**Auftragsnummer:**  
**17-VS-38201**

### GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Zwischbergen-Gondo  
Probenahme am : 23.08.2017 Ausgeführt von : Herr Simon SQUARATTI

Eingang : 23.08.2017

### ERGEBNISSE



**Probennummer: 17-85258 - Trinkwasser im Verteilernetz**

Sektor : 132 - 01 GONDO  
Probenahmeort : 1 - Brunnen, Gondo

Probenahme : 23.08.2017 10h50

### VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	20	max. 300
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	KBE/100 ml	nicht nachgewiesen	nicht nachgewiesen
VS-0008-MOP	Escherichia coli	KBE/100 ml	nicht nachgewiesen	nicht nachgewiesen

max: Maximum, min: Minimum

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

### GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF Betrag (Mwst nicht berücksichtigt)

Alexandre Défayes  
Chemiker

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Kopie an : Wasserversorgung Zwischbergen-Gondo, Herr Simon SQUARATTI, 3907 Gondo

